

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
Филиал «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тюкалинском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Адрес юридического лица:
д.42а,ул. 27 Северная,г.Омск,644116
Адрес осуществления деятельности:
д.1,ул.Луначарского,г.Тюкалинск Омской
области,646330
телефон/факс:8(381-76)2-63-22
ОКПО:76339126,ОГРН:1055504023651
ИНН/КПП:5503088339/553732001

номер записи в реестре
аккредитованных лиц РОСС
RU.0001.511539, дата внесения в
реестр 05.10.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
параметров микроклимата**

№ 265/ФФ от 15.12.2021

- Дата и время проведения испытаний: 13.12.2021г. 12:20
- Наименование и адрес заказчика: МБДОУ "Тюкалинский детский сад №8", Тюкалинский р-н, г. Тюкалинск, ул. Калинина, 78
- Цель испытаний: Производственный контроль Внебюджет. Основание: заявление № 10982 от 15.11.2021г.
- Наименование и адрес объекта, где проводились измерения: 646330, Омская область, ул.Тюкалинск, ул.Калинина, 78а, МБДОУ "Тюкалинский детский сад №8"
- Измерения проводились в присутствии представителя объекта: Цымбаленко Е.П. зам.директора
- Наименование средств измерений и сведения о поверке:

Средства измерения	Заводской номер	Данные о поверке			Погрешность
		№ свидетельства	Дата окончания поверки		
Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"	63 341	С-ИЗ/21-12-2021/118891641	21.12.2021	20.12.2022	О.в.в.+/-3%,Т +/-0,2 гр.,U дв.воз.+/-0,1 м/с,осв.+
Рулетка измерительная металлическая .	3	Сертификат о калибровке № 35885	25.02.2020	25.02.2022	+/- 0,3 мм.

7. Нормативно - методическая документация, в соответствии с которой проводились измерения: ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях";

8. Результат проведенных испытаний

№ п/п	Место измерения	Категория работ	Высота измерения (м)	Температура воздуха (град С)		Влажность (%)		Скорость движения воздуха (м/с)	
				Фактическая	Допустимая	Фактическая	Допустимая	Фактическая	Допустимая
1	Средняя группа.Спальня (0,5 м.от стены)	-	0,1/0,4/1,7	20,8/20,8/20,9	19-21	47,1/47,0/47,0	40-60	0,1/0,1/0,1	не более 0,1
2	Средняя группа.Спальня (в центре)	-	0,1/0,4/1,7	20,7/20,7/20,8	19-21	47,0/47,0/46,9	40-60	0,1/0,1/0,1	не более 0,1

Ф.И.О., должность, проводившего измерение:

Помощник врача по ОГ Швадчина Е.В.

Руководитель (заместитель руководителя)
испытательного лабораторного центра:

Щемлева Е.В.



Примечание:

Частичная перепечатка или копирование протокола испытаний без разрешения ИЛЦ запрещена!
Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Окончание протокола.